

届出書・申請書のホッチキス留め順番 他

1) 保安規程変更届（保安規程届出書）

- ① 枚目 保安規程変更届
- ② 枚目 変更を必要とする理由書（保安規程届出書の場合は無し）

新規の際は、保安規程を1部提出（4号カードは不要です）

2) 承認申請書

- ① 枚目 外部委託承認申請書
- ② 枚目 委託契約の相手方の執務に関する説明書
- ③ 枚目 設備条件確認書（1枚又は2枚）
- ④ 枚目 委託契約の相手方がほかに委託契約している
場合の事業所名と係数表
- ⑤ 枚目 電気保安に関する外部委託契約書の写し（全て）

注 1) 契約期間の日付によっては、受付けて貰えない場合も有ります。
例えば、「申請日が契約期間の前 1 週間位でないとダメ」(申請書)
但し、保安規程変更届のように変更日が承認日でなく、日付を入れる
ような場合は、その日付以降となります。

注 2) 契約書、承認申請には設置者の実印が必要。
保安規程届出書、保安規程変更届には、実印は不要ですが、
訂正する場合や、**秘**の場合、実印+捨印を全ての書類に貰っておいた方が
得策です。